

煙霧警報器

法律規定所有維多利亞州的住宅都必須在每一層安裝至少一個煙霧警報器。

MFB 和CFA建議使用10年耐用鋰電池防爆裝置的光電煙霧警報器。

- 光電煙霧警報器比較有效用，不容易出現錯誤警報情況。
- 煙霧警報器可以是獨立裝置（不連接到240v電源）或接電源裝置（連接到240v電源）。



每月測試一次

- 按下按鈕
- 繼續按下直到警報器鳴響三次



每年掃塵一次

- 掃塵或輕輕擦抹煙霧警報器的蓋
- * 如果需要，請每年更換煙霧警報器電池



每10年更換煙霧警報器

- 所有煙霧警報器（無論是獨立裝置或接電源裝置）都必須要被更換。



我應該在哪裡安裝煙霧警報器？

- 煙霧警報器應安裝在距離牆壁至少30厘米的天花板上。
- 煙霧警報器必須安裝在每個睡房與住宅其他範圍之間的位置。
- 煙霧警報器應安裝在那些關門睡覺的人的房間內。
- 煙霧警報器必須要符合澳洲標準AS3786。



■ 煙霧警報器必須安裝在每個睡房與住宅其他範圍之間的位置。

● 其他可以安裝煙霧警報器的位置，以供額外保護作用。

