

煙霧警報器

所有維多利亞州的住宅物業都必須安裝功能正常的煙霧警報器。

應該在所有睡房和起居區域內安裝煙霧警報器。

CFA和MFB建議使用10年耐用鋰電池的煙霧警報器。



每月測試一次

- 按下按鈕
- 繼續按下直到警報器鳴響三次



每年掃塵一次

- 掃除或吸走煙霧警報器蓋周圍的灰塵
- 如果需要，請每年更換煙霧警報器電池



每10年更換煙霧警報器

- 所有煙霧警報器（無論是獨立裝置或接電源裝置）都必須要被更換。

我應該在哪裡安裝煙霧警報器？

- 煙霧警報器應安裝在距離牆壁至少30厘米的天花板上。
- 煙霧警報器必須安裝在每個睡房與住宅其他範圍之間的位置。
- 所有睡房內都應該另外安裝煙霧警報器。
- 我們建議把煙霧警報器互相連接。當其中任何一個警報器響著時，所有煙霧警報器都會響起來。
- 煙霧警報器必須要符合澳洲標準AS3786。



■ 煙霧警報器必須安裝在每個睡房與住宅其他範圍之間的位置。

● 所有睡房內都應該另外安裝煙霧警報器。

